



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности**

**Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

**167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, дом 9, тел/факс: 8(8212) 24-59-34,**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона,

**e-mail-ogpnrk@emercom.parma.ru**

электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности Усть-Куломского района**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 3 «б» Усть-Куломского района**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

**тел./факс 8 (82137) 94-777; E-mail: gpn7ofps@mail.ru**

номер телефона, электронный адрес)

**Предписание №116/1/76**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа имени Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности Усть-Куломского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми Лужечкова А.А. № 116 от «02» июля 2012 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

В период с «20» июля 2012 г. по «30» июля 2012 г. проведена плановая, выездная проверка - Кочановым Иваном Александровичем, государственным инспектором Усть-Куломского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

**на объекте МОУ «СОШ имени Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем по адресу: Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Нем, ул. Совхозная д. 22.**

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Каневой Галиной Ивановной – директором школы.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пре-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении

1	2	3	4	5
		документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	безопасности	(указывается только выполнение)
1.	Степень огнестойкости двухэтажного здания основной школы не соответствует требуемой.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.57 п. 2; ст. 87; СНиП 2.08.02-89* п. 1.23* табл.6.	01.07.2013 г.	
2.	Деревянные стены с внутренней стороны основной школы, перегородки и потолки зданий V степени огнестойкости школы не оштукатурены или покрыты огнезащитными красками или лаками (помещение спортивного зала, второго этажа).	СНиП 2.08.02-89* табл.1 примечание 2.	01.07.2013 г.	
3. ✓	Здании учебной мастерской соединение жил проводов выполнено в скрутку.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ППРФ № 390 от 25. 04. 2012 г. п.42 п.п. а).	01.07.2013 г.	
4.	На противопожарные двери не установлены устройства для самозакрывания в переходе из кирпичной части здания в коридор начального корпуса и двухэтажный корпус и не организовано проведение проверки работоспособности средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные ППРФ № 390 от 25. 04. 2012 г. п.61; 62; СНиП 21-01-97* п.7.17.	01.07.2013 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Усть-Куломского района  
по пожарному надзору Кочанов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




  
(подпись)

«30» июля 2012 г.

Предписание для исполнения получила:

Директор МОУ «СОШ им. Р.Г. Карманова» с. Усть-Нем Канева Г.И.

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись) \*

«\_\_» июля 2012 г.

Телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99